



检测报告

TEST REPORT

报告编号:

GST20210928-008-002

项目名称:

安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

水质检测

委托单位:

安徽江淮汽车集团股份有限公司

检测类别:

委托检测

报告日期:

2021年10月10日



检测依据及方法

第 1 页 共 2 页

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
水质				
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	HCA-100 COD 标准消解器	4	mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009	721 型可见分光光 度计	0.025	mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光 度法 GB 11893-1989	721 型可见分光光 度计	0.01	mg/L
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHS-3E 酸度计	/	无量纲
五日生化需 氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	SPX-250B 型智能生 化培养箱	0.5	mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	FA2204B 电子分析 天平	/	mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	OIL 460 型红外测 油仪	0.06	mg/L





检 测 结 果

样品编号: GST20210928-008/S2

第 2 页 共 2 页

样品名称	污水站出水水样	
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心	
样品性状	S2 无色清澈	
检测项目	化学需氧量、氨氮、总磷、pH 值等	
采样方法	自送样	
收样日期	2021 年 9 月 28 日	
检测日期	2021 年 9 月 28 日~2021 年 10 月 5 日	
检测项目	单位	S2 污水站出水水样
pH 值	无量纲	7.2
化学需氧量	mg/L	18
五日生化需氧量	mg/L	4.4
悬浮物	mg/L	11
总磷	mg/L	0.66
氨氮	mg/L	2.02
石油类	mg/L	0.06
以下空白		
备 注	水温: S2 25℃	

编制:

[Handwritten Signature]

审核:

[Handwritten Signature]

检测专用章



签发:

[Handwritten Signature]

签发日期:

2021.10.10

说 明

- 一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。
- 二、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 三、任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视作无效。
- 四、未经检测单位书面批准，不得扫描或部分复印检测报告。
- 五、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。
- 六、本单位应委托人要求，对检测结果和有关技术资料保密。
- 七、若委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。
- 八、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，本单位不承担任何相关责任。
- 九、本报告最终解释权归本公司所有。

本检测单位通讯资料：

单位名称：安徽国晟检测技术有限公司

单位地址：合肥市高新区合欢路 12 号回型楼三楼

电话：0551-63848435

传真：0551-63848435

邮政编码：230088